



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района

пр. Кирова, 126а, г. Ленинск-Кузнецкий, 652507
приёмная тел/факс (8-384-56) 7-35-09
E-mail: ogpn_5@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № 156/1/95

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 156 от 19 октября 2021 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковником внутренней службы Ащеуловым Алексеем Федоровичем, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 42210061000201242328

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майором внутренней службы Моисеевой Еленой Владимировной

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 652523, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/5

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения таких объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

5. Контролируемые лица: Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» (ОГРН 1024201306360, ИНН 4212016360), адрес: 652523, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/5. Законный представитель юридического лица – Ковалева Наталья Геннадьевна – директор МКУ СРЦ «Радуга»

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (по фактическому представителю, по юридическому адресу), наименование структурной подразделения), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "09" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "10" ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Контрольное (надзорное) мероприятие проведено совместно с:

Ковалевой Натальей Геннадьевной – директором МКУ СРЦ «Радуга», Толстоковой Ларисой Юрьевной – заместителем директора по АХР МКУ СРЦ «Радуга»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий.	п.12 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	16.05.2022	
2.	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из здания.	п.26 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	16.05.2022	
3.	Отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания должно обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.412 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	16.05.2022	
4.	Размещаемые в зданиях помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта, следует выделять противопожарными преградами, отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками I-го типа. Помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и	ст.4, 5,6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.5.1.2, п.5.6.4 СП-4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»	16.05.2022	

<p>вещества (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p>			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

«10» ноября 2021 г

Заместитель главного государственного инспектора
Ленинск-Кузнецкого городского округа
и Промышленновского муниципального округа
пожарному надзору Моисеева Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводящего
документарную проверку)



Моисеева Елена Владимировна заместитель главного государственного инспектора Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору, контактный телефон (факс) (8-384-56) 7-35-09, e-mail: ogpn_5@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно изготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, зарегистрированный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил:

10.11.2021
(Дата)

Директор Ковалева Н.Т.
(Должность, фамилия, имя, отчество)

М.И.И.
(подпись)

(Делается Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

(Дата)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ

(Делается Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)